

## Tuulettimien tai erillisjäähdyttimien käyttö

### Tuulettimet

Tuulettimien käyttöön liittyy riski infektioiden leviämisestä, tuuletin saattaa levittää infektiopartikkeleita ympäristöön.

Tuulettimia ei saa käyttää:

- immunosuppressiopotilaita hoitavissa yksiköissä (hematologia, onkologia tai elinsiirtoyksiköt)
- koronavirusta COVID-19 sairastavia potilaita hoitavissa yksiköissä
- teho- ja tehovalvontaosastoilla
- leikkausosastoilla

Myös muiden potilaiden kohdalla pitää arvioida yksilöllisesti mahdolliset riskitekijät, esimerkiksi hilseihoisen MRSA-potilaan huoneessa tuuletinta ei saa käyttää. Mahdollisen haavanhoidon ajaksi tuuletin suljetaan.

Jos huoneen viilentämiseen ei ole muuta keinoa ja tuuletinta joudutaan käyttämään:

- tuuletin puhdistetaan ennen käyttöönottoa
- huonetila on siivottu (pölytön)
- huolehditaan sekä tuulettimen, että huoneen päivittäisestä puhdistamisesta

### Erillisjäähdyttimet

Erillisjäähdyttimiä ei saa käyttää koronavirusta COVID-19 sairastavia potilaita hoitavissa yksiköissä.

Laitetta käyttävä yksikkö vastaa sen asianmukaisesta puhdistamisesta ja käytöstä. Ennen laitteen käyttöönottoa varmistetaan, että se on huolellisesti puhdistettu. Jäähdyttimen kondenssivesiallas tyhjenetään ja puhdistetaan vähintään kerran kuukaudessa (kts. valmistajan ohje). Laite ja huone puhdistetaan päivittäin. Kun laitteen käytölle ei ole tarvetta, se puhdistetaan ja poistetaan käytöstä. Laitetta ei tule säilyttää potilashuoneissa.